



Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Спортивная школа № 2»

683023, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Победы, д. 27
Тел. 84152 297-138
E-mail: moudod-dussh-2@pkgo.ru
ОКПО 53033028 ОГРН 1024101038598
ИНН 4100014780 КПП 410101001

Заместителю начальника
Отделения НД и ПР ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майору внутренней службы
Е.Ю. Гридневу

На № _____ от _____ 28.05.2024

Отчет об устранении нарушений по предписанию
от 15.06.2023 №2305/2-41/16-П/ПВП

Во исполнении представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20.06.2023 г., № 2305/2-41/16-П/ПВП МАУДО «Спортивная школа № 2» информирует о мерах принятых в целях исполнения указанного представления:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	На объекте защиты дверь, ведущая в лестничную клетку (третьего этажа напротив двери, ведущей в спортивный зал) не оборудована приспособлением для самозакрывания.	01.06.2024	Выполнено в полном объеме фото прилагается
2	На объекте защиты, на третьем этаже возле ручного пожарного извещателя отсутствует знак пожарной безопасности.	01.06.2024	Выполнено в полном объеме фото прилагается
3	На объекте защиты ширины эвакуационных путей ведущих в лестнич-	01.06.2024	Выполнено в полном объеме, фото,

Получил Кудрявцев А.С.
29.05.2024

	ную клетку менее 1.0 м (выходы с третьего этажа выход №1-66 см, выход №2-71 см).		копии документов по замене дверей прилагаются
4	На объекте защиты автоматическая пожарная сигнализация, эксплуатируемая сверх срока службы (АПС эксплуатируется более 10 лет, отсутствует информация о возможности эксплуатации сверх срока службы) ежегодное испытание не проходит.	01.06.2024	Выполнено в полном объеме, копии документов прилагаются
5	Уровень звукового сигнала СОУЭ не соответствует требованиям (уровень звука составил 55дБА)	01.06.2024	Выполнено в полном объеме, копии документов прилагаются

и.о. директора МАУДО
«Спортивная школа № 2»



Зуева Н.А.