



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПР ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел/факс: (4152) 30-10-67; (4152) 30-10-68
Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

«15» июня 2023 г., 11 час. 00 мин. № 2305/2-41/16-П/АВП
(дата и время составления акта)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки (плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 2305/2-41/16-П/РВП от «23» мая 2023 г., учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 41230061000203684556
 2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществление федерального государственного пожарного надзора № 006
 3. Выездная проверка проведена: государственным инспектором г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитаном внутренней службы Кириьскиным Денисом Андреевичем.
 4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты: не привлекался.
 5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №2» (ОГРН 1024101038598, ИНН: 4100014780).
 6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д.27.
 7. Контролируемые лица: муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №2» (ОГРН 1024101038598, ИНН: 4100014780), по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 27.
 8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «02» июня 2023 г., 14 час. 30 мин. по «02» июня 2023 г., 15 час. 30 мин.
с «15» июня 2023 г., 10 час. 00 мин. по «15» июня 2023 г., 11 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)
- Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**
«02» рабочих дня, «2» часа «00» минут

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр:

«02» июня 2023 г., с 14 час. 30 мин. по «02» июня 2023 г., 15 час. 20 мин.
по месту: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д.27;

2) Инструментальное обследование:

«02» июня 2023 г., с 14 час. 30 мин. по «02» июня 2023 г., 15 час. 20 мин.
по месту: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д.27;

3) Истребование документов:

«02» июня 2023 г., с 15 час. 20 мин. по «02» июня 2023 г., 15 час. 30 мин.
по месту: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д.27;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. технический паспорт на здание с поэтажной экспликацией и обозначением на ней наименований помещений;

2. документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении руководителя на должность, о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);

3. организационно-распорядительные документы по организации обучения мерам пожарной безопасности (ПТМ, удостоверение ПТМ, инструкции о мерах ПБ, журнал учета инструктажей и др.);

4. проектная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

5. договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

6. План-графики и акты проведения технического обслуживания; журнал технического обслуживания АУПС;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Объект защиты:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.
1.	2.	3.
1.	На объекте защиты дверь, ведущая в лестничную клетку (с третьего этажа напротив двери, ведущей в спортивный зал) не оборудована приспособлением для самозакрывания.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.4 ст.4, ч. 1 ст.6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130 «Систему противопожарной защиты.

		Эвакуационные пути и выходы»;
2.	На объекте защиты, на третьем этаже возле ручного пожарного извещателя отсутствует знак пожарной безопасности.	п. 36 правил противопожарного режима (утв. постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима.»);
3.	На объекте защиты ширины эвакуационных путей ведущих в лестничную клетку менее 1.0 м (выходы с третьего этажа выход №1-66 см, выход №2-71 см).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.4 ст.4, ч. 1 ст.6, ст. 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 «в» СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
4.	На объекте защиты автоматическая пожарная сигнализация, эксплуатируемая сверх срока службы (АПС эксплуатируется более 10 лет, отсутствует информация о возможности эксплуатации сверх срока службы) ежегодное испытание не проходит.	п. 54 правил противопожарного режима (утв. постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима.»);
5.	Уровень звукового сигнала СОУЭ не соответствует требованиям (уровень звука составил 55дБА).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.4 ст.4, ч. 1 ст.6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 02.06.2023 г. и приложения.
- 2) Предписание № 2305/2-41/16-П/ПВП от 15.06.2023 года.
- 3) Проверочный лист от 02.06.2023 года.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Кириькин Д.А.



(подпись, заверенная печатью)

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору,
капитан внутренней службы Киришкин Д.А.
тел.: (4152) 30-10-67, E-mail: ond-pk@41.mchs.gov.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течении 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR кода.



Начальник ОНДиПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
подполковник внутренней службы Шендрик К.Л.

